

КАЛЕНДАРЬ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ТОПАС

Месяц	Проводимые мероприятия										
	Визуальный контроль работы станции с открытием крышки	Проведение планового т/о и диагностики	Замена мембран компрессоров	Контроль состояния дренажа	Откачка ила из дополнительного отстойника в колодце	Откачка осадка в приемной камере	Замена мембран азраторов	Установка воздухозаборника на крышку	Снятие воздухозаборника после зимы	Понижение уровня воды в законсервированной станции на зиму	Доливка воды до рабочих уровней на период поъема грунтовых вод
январь	+										
февраль	+										
март	+										
апрель	+	+		+	+				+		+
май	+										
июнь	+										
июль	+	+									
август	+										
сентябрь	+			+	+						
октябрь	+	+								+	
ноябрь	+							+			
декабрь	+										
Контролируемые параметры	Запах, цвет, работа компрессора, уровни воды в отсеках, пенная шапка	Согласно паспорта и регламента (инструкции)	Посторонний шум, нагрев компрессора, слабая аэрация	Уровень воды, наличие на дне ила			Слабая мелкопузырчатая аэрация	Свободный доступ воздуха в компрессорный отсек		Примерно 120 см от уровня земли	Полные уровни в отсеках кроме приемной камеры
Год эксплуатации	По всем вопросам за консультацией обращайтесь к специалисту										
1											
2											
3							+				
4			+								
5											
6							+				
7											
8			+								
9							+				
10							+				